

软件承认单

编号: FM-RD-027-01

软件名称	TIAA-xx17xxxx_DSP28067.hex TIAA-xx17xxxx_DSP28067.out		
软件料号	043.1159616	软件版本	TIAA-xx17xxxx
软件描述	TL3-MAX 3PH Growatt TI28067 HEX 档(TIAA-xx17xxxx)		
MD5 值	99D0BE5400BEAFE82176BE1EBF381A95 3138CDCADA0E6F795E73AD352B505460		
发布日期	2021-08-06		
承认说明	机型: MAX 软件版本号: TIAA-19xxxxxx 软件修改内容: 1、安规升级: 导入韩国安规保险丝熔断告警检测逻辑; 2、软件优化: 导入新的 ISO 模块, 解决 PV 并电容 ISO 检测不准的问题, 修复 AC 供电机器 DSP 芯片不掉电时长期不检测 ISO 的问题; 3、软件优化: 修复 M3 发生故障, DSP 接收到 M3 故障未作出反应, 仍在运行的问题; 4、软件优化: 并网检测期间触发封波, 机器重新进入并网倒计时检测, 容易使机器反复并网检测的问题解决;		

发布者	黄子坤		
报告/时序图审核	<input type="checkbox"/> 测试项完整性 <input type="checkbox"/> 测试方法 <input type="checkbox"/> 测试结果	任其星	
资料更新	<input type="checkbox"/> 时序图更新，时序图版本号： <input type="checkbox"/> 索引表更新，索引表版本号：VT00.078		
代码审核	任其星		
部门经理	任其星		
DCC	林依清 2021/8/12 <div>已录入</div>		

备注:

1, 需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处, 如: Replus TL 1.5-3K 通用机软件 (GBCA-1001) 或 ShineNet 监控软件标准版 (1.4.2.1)